


# Module M-Bus

Module M-Bus rétrofitable pour le calculateur SC5



# Module M-Bus rétrofitable

## Application

En plus du M-Bus déjà inclus en standard dans le Supercal 5, le module de communication M-Bus offre la possibilité d'intégrer jusqu'à deux autres modules M-Bus dans le calculateur. Cela signifie qu'il est possible d'établir jusqu'à trois communications M-Bus indépendantes au total.

Le module peut être configuré avec le logiciel d'installation Superprog Windows.

## Caractéristiques

- En installant un module de communication M-Bus dans l'un des deux emplacements disponibles, l'autre reste libre pour un autre module.
- Étant donné qu'il existe déjà un M-Bus natif dans le calculateur Supercal 5, il est possible d'avoir trois interfaces M-Bus différentes dans un appareil.
- Lorsque le module M-Bus est connecté au réseau M-Bus, le module lui-même est alimenté par le M-Bus et ne consomme pas d'énergie dans le Supercal 5.

## Installation

**Vous pouvez utiliser le module M-Bus avec un Supercal 5 alimenté par batterie. Le module est alimenté par le bus.**

Pour monter le module M-Bus, il faut retirer la partie supérieure du boîtier. Pour cela, il faut retirer les scellés de l'utilisateur. L'installation doit être effectuée par une personne autorisée. La protection de base de l'électricité doit être assurée par l'installation domestique.

Le câblage doit être effectué conformément au schéma de câblage de la fiche technique. Fixez les câbles à l'aide de la bride anti-traction. Tirez les câbles à travers les passe-câbles du Supercal 5. Nous recommandons de torsader les connexions et de les munir de cosses. Cela permet d'éviter les risques de court-circuit.

La mise à la terre est facultative si le câble choisi est blindé.

Nous recommandons les câbles suivants pour la ligne de signal : U72 1x4x0.8mm<sup>2</sup> ou U72M 1x4x0.6m<sup>2</sup>

## Fonctionnement

Le logiciel Superprog Windows prend en charge la configuration initiale du module et sa personnalisation.

Des informations complémentaires sur le fonctionnement du logiciel et l'installation sont stockées dans le chemin "Aide", "Manuel de l'utilisateur" et "Aide", "Description des erreurs".

Le calculateur Supercal 5 détecte automatiquement les modules de communication optionnels insérés, le module est alors déjà opérationnel.

## Consignes de sécurité

Afin de minimiser les dangers liés aux décharges électrostatiques, avant de toucher le circuit imprimé, vous devez toucher une partie mise à la terre (par exemple, un tuyau de chauffage). Lors de la connexion, vous devez faire attention à l'ordre correct du câble de connexion. Les fils ne sont pas interchangeables. Le montage doit être effectué en tenant compte des instructions d'installation jointes.


## Maintenance

Le sceau de sécurité relatif à l'étalonnage ainsi que les sceaux de l'utilisateur ne doivent pas être endommagés ou retirés. Dans le cas contraire, la garantie de l'équipement est annulée. Les sceaux d'utilisateur ne peuvent être retirés que par des personnes autorisées à des fins d'entretien et pour être ensuite renouvelés.


## Données techniques

Désignation	Description
Définition de l'interface	Selon EN-1434-1
Interface	Libre de potentiel, protégé contre les inversions de polarité
Vitesse de transmission	300 ... 4800 Baud
Structure des données	Variable
Vitesse (par défaut)	2400 Bauds
Adresse primaire (par défaut)	0
Adresse secondaire (par défaut)	N° série de l'appareil

## Connexions / dimensions



Dimensions: 50 x 66.2 mm



## Conformité CE

selon la directive MID 2014/32/EU  
selon RED 2014/53/EU

## Support technique

Pour un support technique veuillez contacter votre agent Sontex local  
ou Sontex SA directement.

## Hotline Sontex

support@sontex.ch, +41 32 488 30 04  
Sujet à modifications sans préavis.